

衛宇檢驗科技股份有限公司

行政院環保署認可證字號:環署環檢字第〇一六號

地址:新北市中和區中正路 766 號 3 樓

電話:02-32345700(代表號) FAX:02-32345701

採樣行程代碼:EPAB180730A00

專案編號:EP107A07116

空氣樣品檢驗報告

計畫名稱:定期檢測

採樣時間:107年07月30日至107年07月31日

委託單位:國立台灣藝術大學

收樣時間:107年07月30日15時40分

採樣單位:衛宇檢驗科技股份有限公司

107年07月31日12時00分

採樣地點:國立台灣藝術大學圖書館1樓大廳

報告日期:107年08月14日

聯絡人:黃麗娜

報告編號:EP107A07116R1

檢測項目	樣品編號	採樣時間	檢測值	單位	檢測方法	標準值	備註
粒徑小於等於10微米(μm)之懸浮微粒(PM_{10})	A107073101	07/30 08:00~ 07/31 08:00	7	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	NIEA A206.10C	24小時值 75	
二氧化碳(CO_2)	A107073101	07/30 08:00~16:00	620	ppm	NIEA A448.11C	8小時值 1000	
甲醛 HCHO	M107073001	07/30 11:10~12:10	2.43×10^{-2}	ppm	NIEA A705.12C	1小時值 0.08	
細菌(1)	A107073026	07/30 14:09-14:14	306	CFU/m^3	NIEA E301.15C	最高值 1500	註 8
細菌(2)	A107073027	07/30 14:39-14:44	110	CFU/m^3	NIEA E301.15C	最高值 1500	註 8
	以	下	空	白			

備註:

- 1.檢驗項目有標示"*"者係指該檢驗項目未經行政院環保署認可。
- 2.低於方法偵測極限之測值以"ND"表示,並註明其方法偵測極限(MDL)及單位,若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時,以"<檢量線最低濃度值表示".
- 3.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用,報告共1頁,分離使用無效。
- 4.1小時值:指1小時內各測值之算術平均值或1小時採樣之測值。
- 5.8小時值:指連續8小時內各測值之算術平均值或8小時累計採樣測值。
- 6.24小時值:指連續24小時內各測值之算術平均值或24小時累計採樣測值。
- 7.最高值:指依中央主管機關公告之檢測方法所規範採樣方法之採樣分析值。
- 8.細菌採樣測點位置:(1)1樓大廳#1(2)1樓閱報區#2。
- 9.甲醛 HCHO 項目委上準環境科技(股)公司採樣及分析(環署環檢字第 018 號)。
- 10.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,簽署人:黃麗正(EPA-01)、吳蕙君(EPA-03)、黃麗正(EPI-01)、吳蕙君(EPI-03)。

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:衛宇檢驗科技股份有限公司

負責人(簽章):張光忠

實驗室主任(報告簽署人)簽名蓋章:黃麗正

